

**Statutární město Ostrava**  
magistrát

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/365524/13/LPO/Kys  
Sp. zn.: S-SMO/217120/13/LPO/11

Vyřizuje: Ing. Sandra Kyselá  
Telefon: +420 599 442 035  
Fax: +420 599 442 010  
E-mail: skysela@ostrava.cz

Datum: 21.10.2013

**Veřejná zakázka „Kanalizace Bartovice – 1. část“, č. vz. 361448**

**Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky: odstranění štěrkové cesty (164,19 m<sup>2</sup>) a zřízení štěrkové cesty (164,19 m<sup>2</sup>) bez specifikace. Prosím o uvedení tloušťky vrstvy a typ materiálu pro zřízení cesty.

**Odpověď:**

Tloušťka vrstvy vychází ze stávající hloubky, průměrná tloušťka je 300 mm. Frakce do 32 mm.

**Dotaz č. 2**

Zasílám seznam DWG souborů, které nelze otevřít. Zřejmě jsou uloženy ve vyšší verzi AutoCadu.

C2\_2\_Vytycovací\_situace\_stavby.dwg

D2\_1\_6\_PP\_A3.dwg

D2\_1\_7\_PP\_D\_D2.dwg

D2\_1\_8\_9\_PP\_D1.dwg

D2\_1\_10\_PP\_D1\_1\_2\_3.dwg

D2\_1\_16\_Sachta\_DN600.dwg

D2\_1\_20\_Sachta\_S35.dwg

D2\_1\_34\_Kladec\_schema.dwg

Žádáme laskavě o zaslání těchto souborů pokud možno v pdf.

**Odpověď:**

Přílohou těchto dodatečných informací jsou soubory převedené do pdf.

**Dotaz č. 3**

Ve výkazu výměr se nachází položka: Dlažba šachet čtyř a vícehranných ze stokových desek. Prosím o specifikaci materiálu a tloušťky desek.

**Odpověď:**

Specifikace je uvedena v příloze D.2.1.13 – Vzorová kanalizační šachta DN 1000 a dále v soupisu prací - položka č. 180. Požadujeme kameninové desky v rozměrech 325x115x20 mm (délka x šířka x výška).

**Příloha** – soubory v PDF

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního