

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.:

SMO/452666/15/ZFUN/Měk

Sp. zn.:

S-SMO/259931/15/ZFUN/26

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Ing. Petr Měkýš

Telefon:

+420 599 442 356

E-mail:

pmekys@ostrava.cz

Datum:

2015-12-18

Veřejná zakázka „Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko“ - Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1: Ve výkazu výměr máme nacenit položku č. 741 – Solární panely a rozvody (demontáž, uskladnění, zpětná montáž).

Žádáme o doložení projektové dokumentace a současně firmy, která tyto panely realizovala a zároveň žádáme investora o sdělení, zda poskytne zabezpečené prostory pro uskladnění těchto panelů a jejich příslušenství.

Dále žádáme o sdělení, zda jsou všechny panely funkční a v případě, že ne, jak má tuto záležitost zhotovitel řešit.

Odpověď: Jedná se o velkoplošné solární panely LOW FLOW o následujících parametrech:

- počet kolektorů – 38 ks.
- plocha kolektorů – cca. 401,70 m²
- absorpční plocha kolektorů – 368,40 m²
- akumulční zásobník teplé vody – 20,0 m³
- teplotnosné medium v kolektoru – 90% Propylenglykol
- předmětnou realizaci výše uvedeného prováděla firma ESL, a.s. (Dukelská 69/71, 614 00 Brno)
- záruční lhůta na dodávku kolektorů a uchycení – do 15.11.2017.

V souladu s čl. II, odst. 2, bod w) Požadavků na obsah smlouvy o dílo, je ochrana materiálu nutného pro realizaci stavby až do odevzdání a převzetí dokončeného díla, v tomto případě solárních panelů za účelem následné zpětné montáže, úkolem zhotovitele v rámci zařízení staveniště. Do dnešního dne jsou solární panely plně funkční, kontrola funkčnosti bude provedena v rámci předání staveniště. Jelikož se jedná o demontáž a následnou montáž stávajícího zařízení, není pro nacenění této položky projektová dokumentace solárního systému nutná.

Dotaz č. 2: Dobrý den, prosím o upřesnění odkazu ZA 11, a ZA 12, pol. 401, 402 nosný ocelový rám VZT konstrukce - 1 ks. V odkaze je uveden rozměr konstrukce, prosím o upřesnění tonáže.

Odpověď: Upřesnění tonáže ocel. rámu VZT kee. (soupis prací – Pol. 401,402) :

pol. 401 - ocel. profil IPE 200, PO 12, PL 8, rošt SP 240, celk. hmotnosti 578,33 kg (Pol.401)

pol. 402 - ocel. profil IPE 200, PO 12, PL 8, rošt SP 240, celk. hmotnosti 925,34 kg (Pol.402)

Dotaz č. 3: V rozpočtu položce č. 42 – 44 Ocelová konstrukce vč. systémových nátěrů.

42.	X503	Ocelová konstrukce přístavby - D+M včetně systémových nátěrů (stupeň korozní agresivity C3)
-----	------	--

Plný popis:

Výkaz výměr: viz.Statická část dokumentace; odborný odhad

materiál S235; tyce válcované za tepla TR 406.4x17,5; HEB 400,300,240,220,200; HEA 200,180; U 240,200,160; I; uzavřené profily
(29585+19475)*1,12*0,001

Může zadavatel sdělit, o jaký nátěrový systém se jedná a tloušťku nátěru v mikronech?

Odpověď: Ocelové prvky budou opatřeny antikorozním nátěrovým systémem pro stupeň korozní agresivity C3 (viz. PD – soupis prací). Systémový nátěr musí být v souladu s ČSN EN ISO 12944, životnost nátěru střední.

Dotaz č. 4: Součástí zadávací dokumentace je i Stavební povolení, které nabylo právní moci dne 11.6.2013. Součástí tohoto stavebního povolení je i ustanovení, že: „Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.“ A dále je ve stavebním povolení uvedeno, že: „Stavba bude dokončena do 31.12.2015.“ Může k tomuto zadavatel sdělit bližší informace?

Odpověď: Na základě tohoto stavebního povolení byly provedeny nejnnutnější stavební práce, které jsou zapracovány v zadávací projektové dokumentaci. V souladu se stavebním zákonem je stavební povolení platné. Termín dokončení stavby bude aktualizován v návaznosti na termíny, vzešlé z tohoto výběrového řízení. Tato skutečnost nemá vliv na podání cenové nabídky.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Seberská
zastupující vedoucí odboru
veř. zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruž. nákupu