

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/464504/13/LPO/Smo

Sp. zn.: S-SMO/099142/13/LPO/17

Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš

Telefon: +420 599 442 399

Fax: +420 599 442 010

E-mail: tsmolik@ostrava.cz

Datum: 31. prosince 2013



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „EKOTERMO II A“

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „EKOTERMO II A“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručené žádosti:

Dotaz č.1:

Část 6. veřejné zakázky – MŠ Polanecká

V rozpočtu v oddíle 776 Podlahy povlakové je uvedena dodávka přírodního linolea což je marmoleum, a marmoleum se nepokládá volně a rovněž se zde neprovádí svařování spojů, předpokládám tedy, že bylo uvažováno s dodávkou PVC krytiny. Žádám o upřesnění specifikace materiálu a v případě PVC uvedení stupně zátěže vzhledem k velkému cenovému rozpětí.

Odpověď:

Specifikace podlahové krytiny je uvedena v detailu P1 na výkrese č.ST.04. Jedná se o marmoleum. Marmoleum je lepeno, spoje jsou svařovány např. pomocí svařovací lišty Marmoweld.

Dotaz č.2:

Část 3. veřejné zakázky – ZŠ Ostrčilova

Zde rovněž žádáme o upřesnění specifikace PVC a uvedení stupně zátěže

Odpověď:

Jedná se o PVC splňující parametry využití pro školy tj. stupeň zátěže 33.

Mgr. Renata Kolková
vedoucí odboru
legislativního a právního