

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/462884/14/LPO/Smo

Sp. zn.: S-SMO/353467/14/LPO/15

Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš

Telefon: +420 599 442 399

Fax: +420 599 442 010

E-mail: tsmolik@ostrava.cz

Datum: 19. prosince 2014



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „EKOTERMO IV“

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „EKOTERMO IV“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručených žádostí:

1.

K části 1. veřejné zakázky – Základní škola na ulici Trnkovecká

Dotaz:

Zámečnické výrobky ve výpisu jsou nedostatečně specifikovány - rozměry, materiál

- nikde není specifikována povrchová úprava zámečnických výrobků (nátěr, žárový zinek) , přestože se všude odkazuje , že je specifikována ve výpisu zám. výrobků
- pro výrobu zám. výrobku 9/Z - mříž pro anglické dvorky potřebujeme specifikovat druh materiálu a rozměry a opět povrchová úprava
- u výrobku 7/Z je špatně zadán rozměr koše - dle výpisu je průměr koše 70cm od zdiva - na žebřík se žádný dospělý nevejde a opět povrchová úprava.

Odpověď:

- Rošty k anglickým dvorkům budou žárově zinkované ocelové podlahové rošty s oky 30/30.
- Ochranný koš u provozního žebříku bude dle ČSN 74 3282 (doplněné informace viz příloha).

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 05. 01. 2015 do 13:00 hod. na **12. 01. 2015 do 13:00 hod.** a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z původního 05. 01. 2015 v 13:00 hod. na **12. 01. 2015 ve 13:00 hod.** k veřejné zakázce „**EKOTERMO IV**“.

Ing. Eva Sebořská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Přílohy:

Příloha č.1 - Zámečnické výrobky (ke stavbě „Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě - Radvanicích“)