

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka: _____
Ze dne: _____
Č. j.: SMO/041263/13/LPO/Kys
Sp. zn.: S-SMO/240154/12/LPO/21

Vyřizuje: Ing. Sandra Kyselá
Telefon: +420 599 442 035
Fax: +420 599 442 010
E-mail: skysel@ostrava.cz

Datum: 06.02.2013

**Veřejná zakázka „Cyklostezky – úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad“, č. vz. 240195 -
Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

SO 01.1 Komunikace

Upřesněte prosím položku č. 79 Montáž vsakovacích systémů (box, deska, spojovací díl, filtrační tkanina). Ve VV je uvedena jednotka komplet. Kolik vsakovacích bloků obsahuje jeden komplet? Jsou tyto komplety totožné? Kde v PD (kromě „Situace – SEKCE 1) je systém odvodnění vsakovacími bloky blíže specifikován a zakreslen? Existuje v PD řez těmito bloky?

Odpověď:

V rozpočtu SO 01.1 v položce č. 79 Montáž vsakovacích systémů (box, deska, spojovací díl, filtrační tkanina) bude započtena dodávka a montáž všech 7 kompletních vsakovacích systémů. Komplety nejsou totožné, jednotlivé výpočty s rozměry vsakovacích boxů jsou součástí přílohy č. 2 technické zprávy. Popis boxů naleznete v technické zprávě. Vzorový příčný řez vsakovacím boxem je ve výkrese č. 5.6 – Vsakovací boxy.

Mgr. Renata Kolková

vedoucí odboru legislativního a právního



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

