

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/163162/17/VZKÚ/Mach

Sp. zn.: S-SMO/107204/17/VZKÚ/4

Vyřizuje: Ing. Petra Macháčková

Telefon: +420 599 442 398

Fax:

E-mail: pmachackova@ostrava.cz

Datum: 2. 5. 2017

**Veřejná zakázka „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – 2. etapa“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje, dle bodu VII. Požadavky na zpracování nabídky:

2.7 CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) a tabulkové (zejména oceněný výkaz výměr a **harmonogram realizace díla**) části nabídky v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel.

Je pro zadavatele přijatelné, když uchazeč předloží na CD nosiči Harmonogram realizace díla v PDF, který byl vytvořený v MS Project?

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v čl. VII. bodu 2.7 - CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) a tabulkové (zejména oceněný výkaz výměr a harmonogram realizace díla) části nabídky **v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel.**

**Dotaz č. 2:**

V rámci objektu SO 02.2 Kanalizační přípojky je v projektové dokumentaci uvedeno, že část z celkového počtu přípojek v rámci stok MG2.1 a MG2.3 bude provedena řízeným vrtáním a je uvedena celková výměra přípojek prováděných bezvýkopovou technologií v délce 49,6m. Celková výměra přípojek stok MG2.1 a MG2.3 je 75,07m. Pro stanovení nabídkové ceny potřebujeme, prosím, upřesnit, které konkrétní přípojky se mají touto technologií provádět.

**Odpověď:**

Řízeným vrtáním budou provedeny tyto kanalizační přípojky v rámci objektu SO 02.2:

na stoce MG 2.1 - PS 121 - 18,00 m

PS 121a - 4,60 m

PS 122a - 4,50 m

PS 122 - 5,90 m

PS 123 - 8,50 m

Celková délka 41,50 m

na stoce MG 2.3 - PS 134 - 2,20 m

PS 135 - 2,25 m

PS 136 - 1,82 m

PS 137 - 1,80 m

Celková délka 8,07 m což je zaokrouhleně 8,10 m

Celková délka kanalizačních přípojek prováděna bezvýkopovou technologií je cca 49,60 m.

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí