



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/437414/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/131825/18/VZKÚ/13

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-08-10

Veřejná zakázka „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a prodloužení lhůt

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ“), předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Měl bych dotaz k výkresu č. 08 schéma kotelny v části Projekt Vytápění. V tomto výkresu se nachází na zpátečce kotlů Vyvažovací ventily DN 50 – 3x (každý kotel). Jenže ve výkazu výměr - Kotelna,Plyn,NU,ATS,servis VZT_R1 v záložce U243-17a, položka č. 192 je započítán jen 1 kus vyvažovacího ventilu, který se taktéž ve schématu nachází na rozdělovači pro objekt H+D. Proto se ptám, kde jsou tyto 3 ventily v rozpočtu? Nebo zda v rozpočtu úplně chybí?

Odpověď:

Ve výkazu výměr - Kotelna,Plyn,NU,ATS,servis v záložce U243-17a bylo změněno množství u pol. č. 192 „ventil vyvažovací závit 2““ z původního 1 ks na 5 ks a u pol. č. 194 „Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2“ z původních 13 ks na 17 ks :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
192	M	551280040	ventil vyvažovací závit 2"	kus	5,000		
194	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	17,000		

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni_ZD_c_4_Soupis praci_ver_4_074_2018.zip**) opravený soubor (Vykaz vyme - Kotelna, Plyn, NU, ATS, servis VZT_R3) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Sdělujeme Vám **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 16. 08. 2018 do 10:00 hod. na **22. 08. 2018 do 13:00 hod.** a **informaci o změně lhůty pro otevírání obálek s nabídkami** z původního termínu 16. 08. 2018 do 10:00 hod. na **22. 08. 2018 do 13:00 hod.**

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

Vysvetleni_ZD_c_4_Soupis praci_ver_4_074_2018.zip