

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 1.10.2012

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3

Číslo zákazníka/projektu.: 0005 / 09/059

Projektant/montážní firma:

Společnost: Kamil Krátký - Projektování elektrických zařízení


Název: TJ Sokol Stará Bělá

Ulice: Gogolova 1533/5

PSČ: 74601

Telefon: 605521889

TJ Sokol Stará Bělá



Část stavby



Zobrazení: **nahoře**



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře

Šířka rastru 2.59 m

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 0005

Jméno: ATELIER 38 s.r.o.

Ulice: Solná 13

PSČ: -746 01-Opava

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 09/059

Název projektu: TJ Sokol Stará Bělá

Ulice:

PSČ: CZ--

Rozměry budovy:

Délka: 28 m

Šířka: 12.5 m

Výška okapu: 6.6 m

Výška hřebenu: 8.5 m