

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 17.10.2012

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3

Číslo zákazníka/projektu.: 0005 / 09/059

### Projektant/montážní firma:

Společnost: Kamil Krátký - Projektování elektrických zařízení


Název: TJ Sokol Stará Bělá

Ulice: Gogolova 1533/5

PSČ: 74601

Telefon: 605521889

TJ Sokol Stará Bělá



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 0005

Jméno: ATELIER 38 s.r.o.

Ulice: Solná 13

PSČ: -746 01-Opava

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

### Projekt:

Číslo projektu: 09/059

Název projektu: TJ Sokol Stará Bělá

Ulice:

PSČ: CZ--