



BEZ MĚŘÍTKA



 VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU OCEL, ALT. CU  
 STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ NTL PLYNOVOD

PŘI VEDENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ POD OMÍTKOU, JE POVINNA MONTÁŽNÍ FIRMA PŘEDAT PROVOZOVATELI DOKUMENTACI S PŘESNÝM ZAKRESLENÍM TRASY PLYNOVODU

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>MAXXI-THERM s.r.o.</b> projekce vytápění a vzduchotechniky Slavičkova 6143, 708 00 OSTRAVA-Poruba tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@maxxitherm.cz
Ing. HAVLÍČEK Michal	Ing. HAVLÍČEK Michal	Ing. GALUŠKA Martin	
<i>Havlicek</i>	<i>Havlicek</i>	<i>Galuska</i>	
INVESTOR: Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava			
AKCE: Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá			DATUM: X/2012
MÍSTO: Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava – Stará Bělá parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661			ARCH.Č.: 73/12
ČÁST: F.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			POČ. A4: 2
OBSAH: F-PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ, VNITŘNÍ PLYNOVOD			MĚŘÍTKO: ---
NÁZEV: MONTÁŽNÍ SCHÉMA PLYNOVODU			STUPEŇ DPS PD:
			VÝKR.Č.: F.1.4.2-F3