

# SLEPÝ PROPOČET

**INVESTOR:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
**AKCE:** Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá  
**MÍSTO STAVBY:** Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem, 724 00 Ostrava – Stará Bělá,  
parc. č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661  
**ČÁST:** F.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  
**OBSAH:** C – ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY  
**STUPEŇ PD:** DPS  
**ARCH. Č.:** 73/12  
**DOKUMENT Č.:** F.1.4.3 – C1

*Havlíček*

**V OSTRAVĚ:** 22. 10. 2012  
**VYPRACOVAL:** Ing. Michal Havlíček

## SLEPÝ PROPOČET

### VZDUCHOTECHNIKA

Poř.č.	Název	Jednotka	Počet	Cena/jed.	Celkem
1	Odtahový axiální ventilátor V1, V3 např. DECOR 100 CRZ ECOWATT, Q= 80 m <sup>3</sup> /h (vč. příslušenství a zpětné klapky), ovládání řeší MaR	kpl	2		
2	Odtahový axiální ventilátor V2, V4 např. B-15 PLUS H, Q=320 m <sup>3</sup> /h (vč. příslušenství a zpětné klapky), ovládání řeší MaR	kpl	2		
3	Rekuperační jednotka do zdi HR500 vč. vypínače HR500C, uzavíratelné vnější žaluzie HRX, regulátoru vlhkosti HCD	kpl	1		
4	Elektrický odsávač par, např. MORA OP 621 W, Q= 140-320 m <sup>3</sup> /h, vč. zpětné klapky, potrubí pozink d100, protidešťová mřížka	kpl	1		
5	Protidešťová stříška d100	ks	2		
6	Protidešťová stříška d150	m	2		
7	Elektrický kabel, napojení ventilátorů na vypínač či čidlo - dodávka elektro				
8	Ohebné, spiro potrubí, vč. tvarovek a uchycení (např. SEMIFLEX, METALFLEX)				
	prům. 100	m	6		
	prům. 150	m	6		
9	SDK zákryt řeší stavební část				
10	Odvod kondenzátu od VZT potrubí - koordinovat se ZTI	kpl	4		
11	Stavební úpravy - průrazy, prostupy přes střechu	kpl	1		
12	Seřízení a uvedení do provozu	kpl	1		
13	Pomocný materiál - spojovací, těsnící, drobné fitinky, připojovací šroubení, konzoly, propan-butan atd-				