POZNÁMKA:
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jiných příslušných uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.

Typ rozvaděče	"HOP" - ODEP - "2"		
Počet pol	1	Dělení	–
Kryt(-zpuštený	IP40	Otevřený	–
Přívod	Spol.uzemn.soustavy	Vývody	DT,ZT,OP,vodič PE
Rozměr: šířka – 300mm	hloubka –	výška – 200mm	
Nátěr :	DLE ZVYKLOSTÍ VYROBCE		

NÁZEV A MÍSTO AKCE :	
Ntátoeko ěoten o sočištno zařízení TJ Sokol Starš ě86	
Fořbolný oněl, ul. Rod Fýkršem 724 00, Ostrow – Starš ě86	
poz.č. 3628/2, k.ú. Starš ě86 753 661	

INVESTOR : Statutární město Ostrava Prokopa Holého 8, 729 30 Ostrava	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PANĚ
	KAMIL KRATKÝ, ČKAIT 1102773		1 2 3
	PODPIS :		4 5 6
PROFESE : **F.1.4 – Technika prostředí staveb**	PROJEKTANT PROFESE :		
G – Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně blesikovodů	KAMIL KRATKÝ, ČKAIT 1102773		7 8 9
H – Zařízení slaboproudé elektrotechniky	PODPIS :		Č.VINA
NÁZEV VÝKRESU :	STUPEŇ PD : DPS		
HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP	MĚŘÍTKO : ----	F.1.4–109	
	DATUM : ZáŘí 2012		



POZN.: V BUDOVĚ PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2.

HOP – HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE | 2

POZNÁMKA:
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jiných příslušných uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.

Typ rozvaděče	SCHRACK MODUL 2000, typ 2U–24 (168 mod.) "2"		
Počet pol	1	Dělení	–
Kryt(-zpuštený	IP40	Otevřený	IP30
Přívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka – 590mm	hloubka – 160mm	výška – 1190mm	
Nátěr :	DLE ZVYKLOSTÍ VYROBCE		
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN–C–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

NÁZEV A MÍSTO AKCE :	
Ntátoeko ěoten o sočištno zařízení TJ Sokol Starš ě86	
Fořbolný oněl, ul. Rod Fýkršem 724 00, Ostrow – Starš ě86	
poz.č. 3628/2, k.ú. Starš ě86 753 661	

INVESTOR : Statutární město Ostrava Prokopa Holého 8, 729 30 Ostrava	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PANĚ
	KAMIL KRATKÝ, ČKAIT 1102773		1 2 3
	PODPIS :		4 5 6
PROFESE : **F.1.4 – Technika prostředí staveb**	PROJEKTANT PROFESE :		
G – Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně blesikovodů	KAMIL KRATKÝ, ČKAIT 1102773		7 8 9
H – Zařízení slaboproudé elektrotechniky	PODPIS :		Č.VINA
NÁZEV VÝKRESU :	STUPEŇ PD : DPS		
ROZVADĚČ R2	MĚŘÍTKO : ----	F.1.4–108	
	DATUM : ZáŘí 2012		


L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN–S
str.3
DM1 63A
FA2 B32/3 32A
FA1 B32/3 25A
FA3 B16/1 16A
FA1 B32/1 10A
FA2 B32/1 10A
FA3 B32/1 10A
FA4 B32/1 10A
FA5 B32/1 10A
FA6 B32/1 10A
KS1 KS1-32-30-MC 1m=25A/pól
KS2 KS2-32-30-MC 1m=25A/pól
PŘÍVOD 5x16 mm2 Cu
ROZV. 1 CYKY-J 5x16 (černá)
CYKY-J 5x16 (černá)
CYKY-J 5x4 (černá)
CYKY-J 5x2,5 (černá)
CYKY-J 5x6 (černá)
CYKY-J 5x10 (černá)
PŘÍVOD 5x16 mm2 Cu
SPOL. UZEM. SOUSTAVA
OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VÝVOD 5x6 mm2 Cu
VÝVOD 5x6 mm2 Cu
VÝVOD 5x10 mm2 Cu
VÝVOD 5x10 mm2 Cu
VÝVOD 5x6 mm2 Cu
VÝVOD 5x6 mm2 Cu
VÝVOD 5x6