





Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	s.v. (m)
1.01	Závěť	3,22	3,5
1.02	Zádveř + schodiště	13,88	3,5
1.03	Prádelna + Úklidová místnost	15,89	3,1 (2,2)
1.04	Zdravotní služba	10,20	3,1
1.05	Umývárna domácí	6,33	3,1
1.06	Šatna domácí	14,40	3,1
1.07	Chodba	25,52	3,1 (2,75)
1.08	Chodba	5,39	2,75
1.09	Sklad	3,77	3,1
1.10	Šatna	12,99	3,0
1.11	Umývárna	10,49	3,0
1.12	WC1	3,68	3,0
1.13	Šatna	12,97	3,0
1.14	Šatna	13,49	3,0
1.15	Umývárna	10,69	3,0
1.16	WC2	3,72	3,0
1.17	Šatna	12,74	3,0
1.18	Zasedací místnost	27,13	3,2
1.19	Bufet	29,68	3,2
1.20	Sklad	4,95	3,1
1.21	WC muži	8,01	3,0
1.22	WC invalida	3,11	3,0
1.23	WC ženy	3,52	3,0
1.24	Příchod k WC	10,14	—


LEGENDA ELEKTROINSTALACE


- 


Rozvody pro osvětlení kabely CYKY–J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY–O 3x1,5
- 


Vypínač č.1, fy Legrand, typ VALENA, +1,2m
- 


Přepínač č.5, fy Legrand, typ VALENA, +1,2m
- 


Přepínač č.6, fy Legrand, typ VALENA, +1,2m
- 

Přepínač č.7, fy Legrand, typ VALENA, +1,2m
- 

Tlačítko č.1/0, fy Legrand, typ VALENA, +1,2m
- 


Spínač automatický se snímačem pohybu – nástěnné provedení, fy Legrand, IP55, +2,5m (není-li uvedeno jinak)
- 


Vypínač č.1 do vlhka, fy Legrand, typ VALENA, IP44 (při montáži na neporézní stěnu), +1,2m
- 


Přepínač č.5 do vlhka, fy Legrand, typ VALENA, IP44 (při montáži na neporézní stěnu), +1,2m
- 


Ventilátor 50W/230V s doběhem, ovládání současně s osvětlením (dodávka VZT)


LEGENDA SVÍTIDEL


- 


Zářivkové svítidlo 1x73W, fy THORN, typ JUPITER 173W HF DSB, IP20 (přisazené)
- 


Zářivkové svítidlo 2x14W, fy THORN, typ PR 214W CL HF, IP44 (přisazené)
- 


Zářivkové svítidlo 2x28W, fy THORN, typ PR 228W CL HF, IP44 (přisazené)
- 


Zářivkové svítidlo 2x49W – trubice s Ra90, fy THORN, typ PR 249W CL HF, IP44 (přisazené)
- 

LED svítidlo 1x15W, fy THORN, typ CLUB 950 LED OP RD WHI L840, IP65 (přisazené, nástěnné)
- 

Zářivkové svítidlo 1x14W, fy THORN, typ CI 114W HF, IP44 (nástěnné +2m)
- 

Nouzové LED svítidlo 1x3W bez piktogramu – protipanické osvětlení, fy THORN, typ VYGR LED area MCE E3M WHI – prostorové osvětlení, IP20, (přisazené)
- 

Nouzové LED svítidlo 1x3W bez piktogramu – protipanické osvětlení, fy THORN, typ VYGR LED route MCE E3M WHI – chodbové osvětlení, IP20, (přisazené)
- 

Nouzové svítidlo 1x8W s piktogramem, fy THORN, typ VYGR 1x8W E3NM WHI, IP65, (nástěnné +2,5m)
- 

Nouzové svítidlo 1x8W s piktogramem, fy THORN, typ VYGR 1x8W E3NM WHI, IP65, (stropní s nádstavcem)

POZNÁMKA:

Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE + OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA

NÁZEV A MÍSTO AKCE : Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava – Stará Bělá parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661				
OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		123
		PODPIS :		456
PROFESE : F.1.4 – Technika prostředí staveb G – Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů H – Zařízení slaboproudé elektrotechniky		PROJEKTANT PROFESE :		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		789
		PODPIS :		Č.VÝKR.
NÁZEV VÝKRESU : OSVĚTLENÍ 1.NP		STUPEŇ PD : RDS		F.1.4–110
		MĚŘÍTKO : 1:100		
		DATUM : ZÁŘÍ 2012		