

SILNOPROUD

Slaboproud

Legenda:

Legenda:

Dvojzásuvka 230VAC

Dvojzásuvka LAN

Vývod 230VAC

STA zásuvka

Zásuvka 230VAC

Vývod pro Dvojzásuvku LAN (2x UTP kabel)

NÁROKY POPISÁNY V TABULCE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI


NÁROKY 230VAC

1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STĚNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPS KOVITĚ Z ROZVADĚČE (TĚDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ),

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS

----- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ VE STĚNĚ, PODLAŽE, NEBO PODHLEDOVÉM PROSTORU

VEDENÍ CHRÁNÍČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. CHRÁNÍČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJPŘÍMĚJŠÍ CESTOU. NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY, NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNÍČEK BUDE 200mm. V CHRÁNÍČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTÁHOVACÍ DRÁT VZDY ZAKONČENÝ OKEM.

VYPRACOVAL:		VED. PROJEKTANT:		SCHVÁLIL:		 AV MEDIA a.s. 102 00 PRAHA 10, Pražská 63 tel.: +420 / 261 260 218, fax: +420 / 261 227 648							
Antonín Turek, DIS		Ing. Jaroslav Haviříček											
MŮ - OÚ:	Ostrava												
INVESTOR:	Statutární město Ostrava												
STAVBA - OBJEKT:													
Vědecko - technologický park Ostrava multifunkční budova III, IV													
OBSAH:													
ROZVRŽENÍ AV TECHNIKY													
IV m.1.11													
				A4		2							
				DATUM		11/2014							
				STUPĚŇ		DPS							
				MĚŘÍTKO		1:50							
				Čís. ZAK.		-							
ČÍSLO VÝKRESU:				REV.									
6				1									