

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 24.02.2016
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 08382/2016/HOK/OV
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 08382/2016/HOK/OV
VYŘIZUJE: Ing. A. Kaluža
TEL.: 595 138 140
FAX: 595 138 109
E-MAIL: ales.kaluza@khssova.cz
DATUM: 29.02.2016

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43
703 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Ostrava, podanou na základě plné moci právnickou osobou Projekt 2010, s.r.o. (adresát), dne 24.02.2016, o vydání závazného stanoviska ke změně stavby před dokončením „Kanalizace splašková Plesná – Žižkov“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke změně stavby před dokončením „Kanalizace splašková Plesná – Žižkov“

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následující podmínky: ke kolaudaci stavby bude KHS MSK doložen protokol z měření hlučnosti technologického zařízení čerpací stanice s vyhodnocením dodržování povinností vyplývajících z § 30 Zákona 258/2000 Sb. ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Způsob měření a místo měření bude upřesněno ve spolupráci s pracovníkem KHS.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Ostrava, podanou na základě plné moci právnickou osobou Projekt 2010, s.r.o. (adresát), dne 24.02.2016, o vydání závazného stanoviska ke změně stavby před dokončením „Kanalizace splašková Plesná – Žižkov“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projekt změny stavby před dokončením řeší změny v technologické i stavební části stavby. Technologické změny se týkají instalace samočisticích česlí včetně el. napojení na přenos dat, dále pak instalace el. kladkostroje včetně el. napojení a změny dimenze výtlačného potrubí uvnitř ČS ze DN 150 na DN 100. Stavební změny jsou vrchní stavba nad podzemní částí ČS Žižkov vč. zdravotní techniky a stavební elektroinstalace a změna

dimenze výtlačného potrubí vně ČS z DN 160 na DN 140 (u SO 01). Doložení garancí o plnění povinností vyplývajících z § 30 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „N. V. 272/2011 Sb.“) bude provedeno dle podmínek tohoto závazného stanoviska. Pracovníkem KHS MSK bude provedeno upřesnění způsobu a místa měření.

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát(DS)

1x KHS, HOK

Ing. Aleš Kaluža v.r.

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě