

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/046842/17/VZKÚ/Bit
Sp. zn.: S-SMO/330769/16/VZKÚ/18

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax:

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2017-02-03

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)“

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Sdělujeme Vám **informaci o změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 09.02.2017 v 10:00 hodin na **13.02.2017 ve 14:00 hodin** a **informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek** z původního termínu 09.02.2017 v 10:00 hodin na **13.02.2017 ve 14:00 hodin** k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o bližší specifikaci nerez materiálu na zábradlí, zda-li použít typ „*potravina: 1.4301-304*“ nebo „*chemicky odolná: 1.4404-316L*“?

Odpověď:

Na nerez zábradlí - Wst.Nr. 1.4301 / AISI 304 / ČSN 10088-1, DIN 1.4301 – bude použit materiál tzv. potravinářská nerez.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací, sekci „*KOMUNIKACE*“ u „*SO 102 – Střední dělicí pás*“, oddílu 5-Komunikace, pol. č. 6 – *Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl. 50 mm* je uvedena měrná jednotka „*m²*“. Domníváme se, že by měla být spíše v „*m*“? Děkujeme za objasnění.

Odpověď:

V soupisu prací SO 102, oddíl 5, pol.č. 6 - je měrná jednotka „*m²*“ správná.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí