

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/171354/17/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/080639/17/VZKÚ/5

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax:

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2017-05-12

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Pustkovecká“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

- a) V části výkazy výměr Objekt "SO 101 Rekonstrukce místních komunikací" Je v oddíle "5 - Trubní vedení" uvedena mimo jiné Položka Vyústění objekt D+M 1 ks,
Ve výkresových přílohách, ani v textové části však k této položce není žádný bližší popis, specifikace. Co tedy máme nacenit v této položce?
- b) V části výkazy výměr Objekt "SO 000 Všeobecné a předběžné položky" Je uvedena mimo jiné Položka Odnětí zemědělské půdy 1 kpl,
Odstranění ornice či odkopy v rámci stavby jsou řešeny v oddílech Zemní práce jednotlivých SO.
Čeho se tedy tato položka týká? Co má být oceněno v této položce?

Odpověď:

- a) Položka č. 89 Vyústění objekt D+M - jedná se o vyústění trativodu do příkopu u komunikace k plynárnám. V příloze doplňujeme typový vyústění objekt dle vzorového listu VL2.2 staveb pozemních komunikací (**Vysvetleni-ZD-c-1-Priloha-1-Detail-drenaze**). Odvodnění na stavbě je možné (případně vyobrazený typizovaný objekt) nahradit za monolitický, který bude přizpůsoben skutečným podmínkám na stavbě (sklon svahu příkopu neodpovídá sklonu svahu 1:2,5 uvedenému ve vzorovém listu), zpevnění příkopu žlabovkami nebude uvažováno.
- b) Položka č. 10 - Odnětí zemědělské půdy v "SO 000 Všeobecné a předběžné položky" byla zrušena. Zemědělský půdní fond je již v tuto chvíli papírově vyřízen a uhrazen. V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace předkládáme upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (**Vysvetleni-ZD-c-1-Priloha-2-Uprava-Soupis-s-VV**).

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Přílohy: Vysvetlení-ZD-c-1-Priloha-1-Detail-drenaze
Vysvetlení-ZD-c-1-Priloha-2-Uprava-Soupis-s-VV