

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/154787/14/LPO/Bit  
Sp. zn.: S-SMO/029780/14/LPO/15

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová  
Telefon: +420 599 442 074  
Fax: +420 599 442 010  
E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2014-04-24



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Veřejná zakázka „Komunikace a chodníky ul. Sirotčí“, č. vz. 480180**  
**- Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám a prodloužení lhůty pro doručení nabídek**

V návaznosti na dotazy dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

**Dotaz č. 1**

Ve výkazu výměr pro SO 05 - Veřejné osvětlení některé položky nemají zavzorcovaný součin pro výpočet ceny. Mohou si uchazeči výkaz výměr opravit sami nebo bude zaslán opravený výkaz výměr, tak aby správně počítal?

**Odpověď:**

Opravený výkaz výměr je k dispozici v příloze (**viz příloha - Opravený „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“**).

**Dotaz č. 2**

Jedná se o objekt IO 04 – Dešťová kanalizace. Ve výkazu výměr schází položky pro dodávku a osazení šachtových den revizních šachet, dle výkresu PRO-V4-2682 – 4 – Výpis revizních šachet, kde jsou zakreslena šachtová dna TBZ-Q1 100/60 V max 40 – 5 kusů. Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění, popř. o doplnění nabídky.

**Odpověď:**

Posíláme opravený soupis prací. Přibyla položka č. 46 - dno betonové kanalizační šachty přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 – 5 ks. Došlo i k navýšení montážní položky č. 38 (**viz příloha - Opravený „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“**).

### **Dotaz č. 3**

Žádáme zadavatele o upřesnění položky ve výkazu výměr IO 02 – Komunikace a chodníky:

Pol. č. 81 (895941111 - Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců) je uvedeno 68 ks. Dle PD je ale vpustí pouze 11 ks.

Pol. č. 80 – ( 8-05 - Betonová horská vpust' ) – co je obsahem této položky, když v předcházející položce č. 79 - (895931111 - Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 ..) je již vše obsaženo, kromě plastové mříže ?

### **Odpověď:**

Pol. č. 81 - Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců – změna textu na „Montáž jednotlivých dílců uliční vpusti“. Pouze změna textu, počet se nemění.

Pol. č. 79 - Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm – změna textu na „Montáž kanalizační horské vpusti z betonu prostého“

(viz příloha - Opravený „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“).

**Z výše uvedených důvodů Vám přílohou zasíláme opravený „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ zahrnující veškeré aktualizace výkazu výměr, které jsou pro zpracování nabídek závazné.**

V návaznosti na výše uvedené dodatečné informace č. 3 se **mění lhůta pro doručení nabídek a termín pro otevírání obálek** k výše uvedené veřejné zakázce z původního termínu 28.04.2014 ve 13:00 hodin **na 05.05.2014 ve 13:00 hodin.**

**Ing. Eva Seberská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

**Příloha:** Dodatecne-info-c-3-Priloha-Opraveny-VV