




OKNA					
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
OK 4	venkovní pohled M 1:2 	<p>Jednokřídlé okno, dvoukřídlé Plastový rám Do stavebního otvoru 1800x1900mm Okenní křídlo otevíravé a otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	23	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) Součástí dodávky okna jsou i sítě proti hmyzu.</p> <p>Členění okend zůstane zachováno</p>	
OK 5	venkovní pohled M 1:2 	<p>Jednokřídlé okno, jednoduché Plastový rám Do stavebního otvoru 900x600mm Okenní křídlo sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	6	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!</p> <p>Členění okend zůstane zachováno</p>	
OK 6	venkovní pohled M 1:2 	<p>Jednokřídlé okno se sloupky, čtyřkřídlé Plastový rám Do stavebního otvoru 3600x1900mm Okenní křídlo otevíravé a otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	9	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) Součástí dodávky okna jsou i sítě proti hmyzu.</p> <p>Členění okend zůstane zachováno</p>	
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: S0.01 Pavilon P	strana: 02