


LEGENDA

- STAVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA KALOR (K), KALOR 1 (K1), SLAVIA (S), OCELOVÉ TĚLESO (O) (POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA TĚLESA)
- STAVAJÍCÍ TRUBKOVÝ REGISTR


VV..UZAVÍRACÍ A IMPULZNÍ VENTIL (PŘÍVODNÍ POTRUBÍ)
RDT...REGULÁTOR DIFFERENČNÍHO TLAKU (VRATNÉ POTRUBÍ)
TRV...DVOUREGULAČNÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL VČ.
TERMOKLAVCE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM
O.Č...TERMOSTATICKÁ HLAVICE S ODDĚLENÝM ČIDLEM
RŠ...UZAVÍRACÍ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM
KK...KULOVÝ KOHOUT
VK...VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

POZNÁMKA

PŘED ZAČÁTKEM MONTÁŽNÍCH PRACÍ OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU PŘÍVODNÍHO A VRATNÉHO POTRUBÍ.



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP



NAZEV AKCE : LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLAŠTĚ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ		PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRM PPS KANIA s.r.o., Mladá Boleslav, 739 00 tel: 199 248 202, fax: 199 248 202 e-mail: projekce@ppskania.cz
OBJEKT : SO03: Pavilon H		ARCHIV
ČÁST : D.1.4.3- Měření a regulace		STUPĚŇ
OBJEKT : SO03: Pavilon H		DPS
OBSAH : Půdorys 3. NP- Objekt H		PARÉ
		DATUM
		UNOR 2018
		Č. ZAKÁZKY
		PPS- 03/18
		MĚŘITKO
		1 : 100
		ARCHIVNÍ ČÍSLO :
		PPS- 03/18 -D.1.4.3-
		Č.V.
		16