




PŮDORYSNÝ ŘEZ B - B'  
M 1 : 15



PŮDORYSNÝ ŘEZ C - C'  
M 1 : 50



PŮDORYSNÝ ŘEZ A - A'  
M 1 : 25



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A**
- IZOLACE PROTI UV ŽÁŘENÍ - POLYURETANOVÁ IZOLACE POLYUREA TLOUŠTKY MIN. 1,0 mm
  - TEPELNÁ IZOLACE - STRÍKANÁ POLYURETANOVÁ PĚNA TL. CCA 80 mm
  - NÁTEROVÝ SYSTÉM
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE
  - NÁTEROVÝ SYSTÉM (PITNÁ VODA)
- B**
- VLNITÝ (TRAPÉZOVÝ) HLINÍKOVÝ PLECH KOB. VÝŠKA VLNÝ 12 mm, BARVA RAL 5010 (MODŘÁ)
  - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ ROHOŽ TL. 80 mm
  - NÁTEROVÝ SYSTÉM
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE
  - NÁTEROVÝ SYSTÉM (PITNÁ VODA)
- C**
- OPRAŠTĚNÍ - HLINÍKOVÝ PLECH SE SIGNOU, TL. 1,0 mm
  - BARVA RAL 9002 (SVĚTLÉ ŠEDÁ)
  - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ ROHOŽ TL. 80 mm
  - NÁTEROVÝ SYSTÉM
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE
  - NÁTEROVÝ SYSTÉM (PITNÁ VODA)
- LEGENDA HMOT**
- KOMPOZITNÍ ZAROSTOVÁNÍ
  - TEPELNÁ IZOLACE

| ZMĚNA VÝKRESU : |               |               |        |             |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| Č. ZMĚNY        | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|                 |               |               |        |             |
|                 |               |               |        |             |

| D.1.2 Stavebně konstrukční řešení                             |                                  |  |     |                     |
|---|----------------------------------|--|-----|---------------------|
| <b>KONEKO®</b>  |                                  | 709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8<br>TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689<br>E-MAIL: koneko@koneko.cz  |     |                     |
| Investor : Statutární město Ostrava                           |                                  | Hlavní inženýr projektu : Ing. David Kotek   |     |                     |
| Akce : Rekonstrukce vodojemu Hladnov B                        |                                  | Zodp. projektant : Ing. David Kotek  |     |                     |
| Objekt : SO 101 Rekonstrukce VDJ Hladnov                      |                                  | Vyracoval : Ing. David Kotek   |     |                     |
| Název přílohy : Půdorysný pohled Půdorysné řezy A-A, B-B, C-C |                                  | Kontroloval : Ing. Oldřich Kazda   |     |                     |
| Zakázkové číslo : 2689/DPS-2015                               | Číslo přílohy : D.1.2.c-2        | Stupeň : 1 : 50, 1 : 25, 1 : 15  | DPS | Datum : Březen 2015 |
| Archivní číslo : 2689/01                                      | Měřítka : 1 : 50, 1 : 25, 1 : 15 | TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMAM |     |                     |