



SO 101 REKONSTRUKCE VDJ HLADNOV B
DETAIL "A"
M 1 : 5




DETAIL "B - 1"
M 1 : 5


DETAIL "B - 2"
M 1 : 5



DETAIL "D"
M 1 : 5



DETAIL "C"
M 1 : 5



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A**
- IZOLACE PROTI UV ZÁŘENÍ - POLYURETANOVÁ IZOLACE POLYUREA TLOUŠŤKY MIN. 1,0 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE - STŘÍKANÁ POLYURETANOVÁ PĚNA TL. CCA 80 mm + KOTEVNÍ SYSTÉM
 - NÁTĚROVÝ SYSTÉM OK
 - OCELOVÁ KONSTRUKCE
 - NÁTĚROVÝ SYSTÉM OK (PITNÁ VODA)

- B**
- VLNITÝ (TRAPÉZOVÝ) HLINÍKOVÝ PLECH KOB, VÝŠKA VLNY 12 mm, BARVA RAL 5010 (MODRÁ)
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ ROHOŽ TL. 80 mm
 - NÁTĚROVÝ SYSTÉM OK
 - OCELOVÁ KONSTRUKCE
 - NÁTĚROVÝ SYSTÉM OK (PITNÁ VODA)

- C**
- OPLÁŠTĚNÍ - HLINÍKOVÝ PLECH SE SIGNOU, TL. 1,0 mm
 - BARVA RAL 9002 (SVĚTLE ŠEDÁ)
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ ROHOŽ TL. 80 mm
 - NÁTĚROVÝ SYSTÉM
 - OCELOVÁ KONSTRUKCE
 - NÁTĚROVÝ SYSTÉM (PITNÁ VODA)

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

KONEKO®					
709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz					
Investor : Statutární město Ostrava				Hlavní inženýr projektu : Ing. David Kotek	
Akce : Rekonstrukce vodojemu Hladnov B				Zodp. projektant : Ing. David Kotek	
Objekt : SO 101 Rekonstrukce VDJ Hladnov				Vypracoval : Ing. David Kotek	
Název přílohy : Detaily				Kontroloval : Ing. Oldřich Kazda	
Zakázkové číslo :	2689/DPS-2015	Číslo přílohy :	D.1.2.c-7	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	2689/01	Měřítko :	1 : 5	DPS	Březen 2015
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					