Sanace sběrače "D" - Revizní šachta Š1 - Uzavírací hráz

Řez X-X

Úpravy komory revizní šachty Š1 - Doba výstavby
Uzavírací hráz



Pol.V.1 - Uzavírací hráz v prostoru šachty Š1
- plošné bednění hráze výšky - 1,5m
- pytlovaný písek výšky - 1,3m
- pracovní hladina - 1,0m

V.1.1 - ocel. uzavírací čelo z plechu tl. 35mm (S235),
doplněné líční těsnící fólií (geomembránou) - 2,5 m²
- "trvalé" lanové závěsy s úvazkem a okem, fixace na povrchu v prosoru jeřábu, pro operativní upnutí háku a vyzvednutí

V.1.2 - líční písková hráz
těsnění pytlovaným pískem, v délce kynety
min. 1,5÷2,0m plnění do vaků cca.1m³ - 5m³

V.1.3 - technolog. zářezy do bet. kynety, 2ks, 2x0,1m³ - 0,2m³
(š. 250mm, hl. 200/435mm, h. 840/880mm)
- L160x100x10, dl.1,0m, 19,75kg/bm, 2ks - 39,5kg
- lepená kotva M20/200 (lepený svorník Ø20mm) - 6ks

V.1.4 - Snesení kamen. tvarovek kynety v délce 1,75m
V.1.4a - odstranění kam. tvarovek v celém rozsahu kynety, dl.1,25m
- dle potřeby frézování bet. kynety, vytvoření lože tl. cca.50mm pro instalaci 1/2 SKLL trouby
V.1.4b - částečné odstranění kam. tvarovek v rozsahu koruny kynety, do úrovně 0,5m nad niveletu sběrače, dl.0,5m

Pol.V.2 - Zatrubnění přípojky DN300
- svod do profilu kynety před pískovou hráz, vyústění v úrovni cca. 1,1m nad niveletou sběrače
- potrubí DN 300, dl.cca.5,0bm + kolena 90°/3ks
- čelní deska 600x600x15 + koleno 90° (DN300) - 1ks (napojení na stávající přípojku DN300)
- lepená kotva M20/200, příp. lepený svorník Ø20mm, 4ks

V.1.1 - Ocel. uzavírací čelo z plechu tl. 35mm (S235)



Půdorys

Úpravy komory revizní šachty Š1 - Doba výstavby
Uzavírací hráz



ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineering, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Šípek	Kreslil	Ing. Šípek P.	
	Projektant ČPHZ	Ing. Šípek P.	
	Kontroloval	Ing. Gavlas J.	
	Jednatel spol.	Ing. Bilan J.	

GEOENGINEERING
spol. s r.o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/13
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Objednatel:	Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.		
Stavba (místo) :	"Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1	Zakázka č.	G-6114
		Datum	3/2015
Objekt :	D.1.2. Dokumentace objektu	Stupeň	DZS
		Formát	4xA4
		Seznam	G-6114 - D
Název :	Revizní šachta Š1 - Uzavírací hráz		

Měřítko: 1:50

D.1.2/11