

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/102000/17/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/047631/17/VZKÚ/4

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

Fax:

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2017-03-15

Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Michálkovice - Ostrava“ – vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V elektrorozpočtu jsou položky č. 48 a 49 definovány jako Svítidlo PA vč. zdrojů(č.48) a Svítidlo PR vč.zdrojů (č.49), ale nikde v podkladech jsme nenašli specifikaci těchto svítidel. Prosím o bližší specifikaci.

Odpověď:

Svítidla PA a PR jsou nouzová svítidla (PA = kruhový svit, PR = liniový svit). Specifikace svítidel je uvedena v souhrnné technické zprávě projektu pro provádění stavby v části c4) elektroinstalace a dále v Design manuálu (A1-145-DESIGN MANUÁL), který je součástí složky 01_A_Poz stav obj projektu pro provádění stavby. Zadavatel upřesňuje označení položek v Design manuálu: položka s popisem „**nouzové osvětlení**“ pod písmenem „L“ se nahrazuje písmenem „**PA a PR**“ a následující položce s popisem „**přisazené svítidlo (světlo pod kuchyňskou linku)**“ je přiřazeno písmeno „L“.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí