

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/399978/15/ZFUN/Cup

Sp. zn.: S-SMO/248596/15/ZFUN/12

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax:

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 10. 11. 2015

Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) – Š1“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz 1:

V souvislosti se zpracováváním cenové nabídky na veřejnou stavební zakázku „Rekonstrukce kanalizačního sběrače D - úsek Š0 (ÚČOV)-Š1“ bychom rádi vznesli následující dotazy:

- **Dotaz 1a):** Prosíme o stanovisko, zda-li jsou možné jiné varianty sanací: např. položka č. 017 – místo injektáže PUR hmotou – injektáž vně šachty pomocí maltové směsi na bázi cementu (např. *ERGELIT-KBi*).

Odpověď:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky (viz. čl. XI. odst. 1. Zadávací dokumentace). Vzhledem k tomu, že cementové směsi jsou při kontaktu s proudící vodou nestabilní a dochází k rozplavení, je injektáž PUR nezbytná – zadavatel požaduje aplikaci stabilní "okamžitě" tuhnoucí injektážní hmoty (prostředí štěrkové terasy s proudící vodou).

- **Dotaz 1b):** Prosíme o stanovisko, zda-li jsou možné jiné varianty sanací: položka č. 019 – místo hydroizolační krystalická hmota – zhotovení stěrky pomocí maltové směsi (např. *ERGELIT-KT10/KS1*).

Odpověď:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky (viz. čl. XI. odst. 1. Zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje hloubkové spárování a utěsnění spár primárního ostění sběrače rychletuhnoucí krystalizační hmotou, přičemž toto bude doplněno aplikací pojistného krystalizačního nátěru. Uvedeným postupem bude vytvořen uzavřený sanační systém.

- **Dotaz 1c):** Prosíme o upřesnění u položek č.069 a č.070 – v jakém rozsahu (m²) se bude oprava realizovat?

Odpověď:

Rozsah stavebních úprav kynety a povrchů v komoře Š1 (pol. č. 69) a rozsah stavebních úprav povrchů v komoře Š0 (pol. č. 70) je podrobně specifikován v technické zprávě projektové dokumentace (viz. kap.8.4 a 8.5) a dále ve výkresových přílohách č. D.1.2/6, 11.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Seborská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího
financování, kapitálových účastí
a sdruženého nákupu