

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/172465/15/ZFUN/Jur

Sp. zn.: S-SMO/056558/15/ZFUN/5

Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková

Telefon: +420 599 442 035

E-mail: ljurnickova@ostrava.cz

Datum: 2016-03-14

Veřejná zakázka „ÚČOV – rekonstrukce rozvodny VN“ - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

Za účelem vypracování předmětné a rozsahově správné nabídky naší společností jako uchazeče, vás prosím o dodatečné vysvětlení rozsahu nabídky/dodávky:

Vaše zadání viz příloha – 1240-101 Technická zpráva (stáhnuto jako součást zadávací dokumentace 3PS-1 Rekonstrukce el. zařízení)

Otázka:

V uvedené příloze, str. 7/16, bod. 5.3 Demontáž stávajících rozvaděčů je psáno:..... *Demontáž a následnou ekologickou likvidaci rozvaděčů zajistí zhotovitel stavby.* O.k. avšak ve stejné příloze str. 6/16, bod. 5.2 Hranice a rozsah rekonstrukce je psáno:

„Stávající rozvaděč R22 bude postupně kompletně demontován, vymístěn z rozvodny navenek, kde bude uskladněn. O jeho následnou ekologickou likvidaci se postará elektroúdržba provozovatele ÚČOV. Tímto způsobem bude následně demontována, vymístěna a zlikvidována i skříň s ochranami“

Je likvidace součástí dodávky vybraného zhotovitele, nebo není????

Pozn. Likvidace je jedna z položek, která může dost podstatně rozhodovat o celkové ceně a o vítězi celého tenderu.

Odpověď č. 1:

Demontáž a následnou ekologickou likvidaci rozvaděčů zajistí na své náklady zhotovitel stavby. Zhotovitel ocení ve výkazu výměr označeném *12040-1-03a Soupis prací PSI.xls* položku č. 7 viz níže.

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotky	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
7		Ekologická likvidace demontovaných polí rozvaděče VN s přístroji, rozvaděčů NN s přístroji a pole ochran. Ekologická likvidace baterie 110VDC, 150Ah. Ekologická likvidace demontovaných kabelů VN i NN. Likvidace těchto zařízení bude provedena v souladu s platnými zákony a vyhláškami v době likvidace. Zhotovitel doloží doklady od oprávněných organizací objednateli nebo jeho zástupci (provozovateli) způsob likvidace těchto zařízení.	kpl	1		

V návaznosti na tento dotaz přikládáme upravenou technickou zprávu (**Dodatecne_info_c_1_12040-1-01_Technicka_zprava_R1**).

Dotaz č. 2:

Prosím, chtěl jsem poprosit o zodpovězení dodatečného dotazu. Rozváděč VN, pole s vypínačem - může být vypínač v pevném provedení?

Odpověď č. 2:

Vypínače ve VN rozváděči musí být ve výsuvném provedení, viz technická zpráva část 5 *Technické řešení*.

Zadavatelem poskytnutá příloha k dodatečným informacím č. 1 k zadávacím podmínkám je pro zpracování nabídky závazná!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:

Dodatecne_info_c_1_12040-1-01_Technicka_zprava_R1